



Начальнику РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям
Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным
ситуациям Акмолинской области
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК»
майору гражданской защиты
Ельтаеву Н.С.
от директора КГУ «Общеобразовательная школа
села Гастелло отдела образования по Жаркаинскому
району управления образования Акмолинской области»
Кажгалиевой Д.Т

Информация
об устранении нарушений согласно предписанию об устранении нарушений
№ 28 от 29.05.2025 г

№	Перечень выявленных нарушений	Срок выполнения	Итоги выполнения
1	Отсутствует приказ ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ.	27.07.2025 г	Исполнено
2	Отсутствует журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.	27.07.2025 г	Исполнено
3	Имеющиеся планы выполнить в соответствии форме по составлению плана, с содержанием плана	27.07.2025 г	Исполнено
4	Привести в рабочее состояние имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы.	27.07.2025 г	Исполнено
	Хранение горючих материалов (спортивные маты) под лестничным маршем	27.07.2025 г	Исполнено
	Провести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций чердачных помещений (кровли) огнезащитными средствами.	27.07.2025 г	Исполнено
	Указать информацию о месте хранения ключей на люке в чердачном помещении	27.07.2025 г	Исполнено
	Привести в рабочее состояние световые знаки пожарной безопасности «Выход» на путях эвакуации.	27.07.2025 г	Исполнено
	На лестничном марше обеспечить свободный беспрепятственный выход (без загромождения) ведущий непосредственно наружу.	27.07.2025 г	Исполнено
	Заменить электрические провода и кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией на провода и кабели отвечающие требованиям.	27.07.2025 г	Исполнено

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАРҚАЙЫҢ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 222
2025 ж. «08» 09

В кабинете начальных классов № 20 закрепить незакрепленную розетку.	27.07.2025 г	Исполнено
Провести в помещениях зданий проверку состояния стационарного оборудования.	27.07.2025 г	Исполнено
Выполнить соединение , оконцевания и ответвления жил проводов в распределительных коробках.	27.07.2025 г	Исполнено
Завести акты испытаний проверки пожарных кранов на водоотдачу.	27.07.2025 г	Исполнено
Соединить пожарные рукава в пожарных щитах к пожарным кранам.	27.07.2025 г	Исполнено
Предоставить техническую документацию на смонтированную систему автоматической пожарной сигнализации.	27.07.2025 г	Исполнено

Директор школы:



Кажгаалиева Д.Т